INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d.
NOVI SAD

ATC 06-040 КОНТРОЛНО ТЕЛО ISO/IEC 17020

ilac-MRA

Registarski broj imenovanog tela
I 006

Imenovano telo, Marka Miljanova 9 i 9A, 21101 Novi Sad
IOU - 6101/24
Kontakt osoba: Đorđe Gavrilović, dipl.inž.maš.
e-mail: djordje.gavrilovic@institut.co.rs

SERTIFIKAT Br. / CERTIFICATE No. KT 06-040-086101

o završnoj kontroli, prema prilogu 6, Pravilnika o bezbednosti liftova

Proizvod: *Product*	**PUTNIČKI LIFT, električni pogon, bez MP** **Q= 1000 kg, v= 1 m/s, n= 3/(2+1), FB:B8NAA407, lift L6**
Objekat:	**Stanična zgrada, železnička stanica** **Novi Sad**
Investitor: Investor:	**"Infrastruktura železnice Srbije" a.d., Nemanjina 6/4, Beograd**
Instalater: *Installer*	**"OTIS" d.o.o.** **ul. Milutina Milankovića br.19a** **Novi Beograd**
Podnosilac zahteva *Applicant*	**"OTIS" d.o.o.** **ul. Milutina Milankovića br.19a** **Novi Beograd**
Izveštaj o kontrolisanju br. *Test report No*	**IOU - 6101/24 od 30.05.2024**
Napomena *Note*	Obaveza korisnika da jednom godišnje obavi redovan pregled lifta od strane imenovanog tela

Ovim se potvrđuje da karakteristike proizvoda odgovaraju zahtevima sledećih propisa ili standarda:
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

- **Pravilnik o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 15/2017 i 21/2020)**

SRPS EN 81-20:2020 Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi za prevoz lica i tereta – Deo 20: Liftovi za prevoz lica i tereta sa pratiocem

- **SRPS EN 81-70:2021 Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Posebna primena za – Deo 70: Pristupačnost liftovima za prevoz lica, uključujući i lica sa posebnim potrebama;**

Nalaže se instalateru lifta ili njegovom zastupniku da sačini deklaraciju o usaglašenosti lifta.

Datum *Date* **05.06.2024**

M.P. Seal

Potpis ovlašćenog lica
Signature of authorized person

Vladimir Matijašević, dipl.inž.el.